



NOTAS:

- 1-En caso de derivacion con cable multipolar se utilizara rack MN 482 con aislador MN 17.
- 2-Las dimensiones de las cajas para los tableros podra ser modificados previa aprobacion por parte de EDEMSA.

EDEMSA			RUBRO CONEXION DOMICILIARIA A RED	
EMPRESA:			DETALLE CONSTRUCTIVO PILASTRA PARA MEDIDOR MONOFASICO B° VIRGEN DE LOURDES	
DIR.TECN.:				
APROBACION:		FECHA		
SOLIC.		PROY.:		
PLANO N°	Esc. S/E	AUTORIZ.:	DTO.: LUJAN DE CUYO	DPTO.: