

N° de Orden	MATERIAL	Cont.	Observaciones
1	Aislador de montaje rígido MN 3a cerámico o antivandalico, según pliego.	1	S/plano N° 050
2	Perno recto MN 411 o MN 411 ref., según pliego.	3	S/plano N° 001 o 002
3	Cable de cobre desnudo de 25 mm.	s/cálculo	IRAM 2004
4	Abrazadera MN 614.	3	S/plano N° 080
5	Descargador de sobretensión 12 o 15 KV, 5 o 10 KA, según pliego.	3	S/ ET 53
6	Abrazadera MN 620.	3	S/plano N° 080
7	Seccionador interruptor fusible MN 242.	3	Ver nota 1
8	Transformador trifásico 13,2/0,400-0,231 KV de hasta 2000 kg	1	
9	Cable subterráneo Cu tetrapolar 1,1 KV o preensamblado B.T., según pliego.	s/cálculo	Ver nota 2
10	Abrazaderas MN 621 TIPO 1 o MN 623.	6	S/plano N° 148 S/plano N° 047
11	Seccionador unipolar ACR MN 715.	6	S/plano N° 035
12	Mensula N G para seccionador de BT, MN 189.	2	S/plano N° 036
13	Columna H A 11R-900 o 12R-900.	1	Ver nota 3
14	Columna H A 10R-900.	1	Ver nota 3
15	Cruceta de suspensión MN 134.	1	S/plano N° 238
16	Vínculos de H A MN 121.	2	S/plano N° 245
17	Cruceta MN 131.	2	S/plano N° 247
18	Elemento de H A MN 104.	2	S/plano N° 244
19	Elemento de H A MN 105.	1	S/plano N° 263
20	Bulón MN 49 (con chapas MN 84).	(*)	S/plano N° 019 o 023
	Morseto bifilar con 2 bulones.	(*)	
	Terminal de identar.	(*)	
(*) Cantidades según necesidad.			

FECHA DE DISEÑO: Febrero 2012
REEMPLAZA A PLANO N°: Agosto 2011

PLANO N°: 0080
ESCALA: 1:1
CONSTA DE 6 HOJAS
HOJA: 3



SUBESTACION TRANSFORMADORA AEREA DOBLE
POSTE CON ELEMENTOS DE HORMIGON ARMADO
PLANILLA DE MATERIALES – Carga hasta 2000kg

CN 250

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)
Gerencia de Habitat-Mendoza

IPV
Instituto Provincial
de la Vivienda



MENDOZA
GOBIERNO

Obra: DETALLE SUBESTACIÓN
TRANSFORMADORA AREA DE MONTAJE

Plano: DETALLE

Plano N°
B.8.1.1

PROYECTO B° FRANCISCO

Escala .S.E.