



Instituto Provincial  
de la Vivienda

## LICITACIÓN PÚBLICA

### Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas

#### “MEJORO MI CASA”


#### COMUNICADO N° 1 (sin consulta)


**Grupo N° 10:** Maipú (43) – Lujan de Cuyo (50)

**Expediente:** EX-2022-03943082- -GDEMZA-IPV

Se comunica a las empresas oferentes que en la cotización y colocación del Calefón Solar contemplado en las **Tipología 1:** Baño y lavadero, **Tipología 2:** Baño discapacitado y **Tipología 6:** Núcleo Húmedo/Seco detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Artículo 22°: Instalación Sanitaria, 22.1.3.: “Sistema de provisión de agua caliente para el calefón solar”, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Se solicita que en la presentación del presupuesto de oferta básica se contemple la instalación de un nuevo circuito eléctrico que deberá ser tenido en cuenta en el Tablero Secundario (TS), provisto de una térmica de 20 A con un circuito individual (cableado) para un toma de 20 A, el que servirá para la conexión del calefón modulante eléctrico que será colocado en la lavandería.

  
Ing. GUILLERMO MONTEFUSQUE  
Gerente  
Gerencia de Habitat  
Instituto Provincial de la Vivienda

  
ARQ. MARIA MARTA UNTANILLA  
PRESIDENTE  
Honorable Directorio  
Instituto Provincial de la Vivienda