

Instituto Provincial
de la Vivienda

NOTA ACLARATORIA N° 2

REF: Consultas Licitación Pública

proyectos@ipvmendoza.gov.ar

MENDOZA CONSTRUYE


EX-2025-01584670-GDEMZA-IPV

OBRA: BARRIO PIEDRA BLANCA (SECTOR NORTE)

Se comunica a los Señores oferentes, en respuesta a consultas enviadas lo siguiente:

1. La empresa que realice la obra del sector norte, deberá realizar el replanteo del sector, con la supervisión del agrimensor de la empresa que realice la obra del sector este.
2. El mejoramiento de suelos se debe cotizar como obra complementaria.
3. El desmonte del terreno, relleno y compactación con material estabilizado se debe realizar en toda la superficie del terreno que comprende el sector norte.
4. En el espacio de equipamiento solo se debe realizar nivelación del terreno.
5. El cierre de protección en colector Los Cerrillos se debe ubicar en la margen este del colector, no es necesario dejar espacio de servicio entre colector y cierre.
6. La Empresa Contratista deberá consultar con la Municipalidad de Godoy Cruz el lugar de depósito del material de desmonte resultante del movimiento de suelos.

Mendoza, 21 de Marzo de 2025


Ing. Gustavo J. Cantero
Presidente
Instituto Provincial de la Vivienda