

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Red de Gas Natural Domiciliaria en distritos Ciudad, Los Campamentos y La Central

La obra a ejecutar está ubicada en los distritos Ciudad, Los Campamentos y La Central, departamento de Rivadavia, de la provincia de Mendoza, que responde a los anteproyectos efectuados por la Distribuidora de Gas Cuyana S.A y Distribuidora de Gas Del Centro S.A., según el siguiente detalle:

- A) Calle Fangio s/Nº - Bº Rosicler, Dist. Los Campamentos (Plano 13531-000)
- B) Calles Publica s/Nº - Bº Los Campamentos, Dist. Los Campamentos (Plano 13448-000)
- C) Calle J. Hernández - Bº Virgen de la Carrodilla, Dist. La Central (Plano Nº 13449-000)
- D) Calle Liniers s/Nº - Bº La Joya, Dist. Ciudad (Plano Nº 13579-000)
- E) Calle 25 de Mayo s/Nº, Dist. Ciudad (Plano Nº 13234-000)
- F) Calle Bouchardo s/Nº, Dist. Ciudad (Plano Nº 13392-000)

y los cuales poseen un tendido de:

- A) Calle Fangio s/Nº - Bº Rosicler, Dist. Los Campamentos (Plano 13531-000), **cañería de polietileno Ø 63 mm long. 480 ml y de Ø 50 long. 615 ml.**
- B) Calles Publica s/Nº - Bº Los Campamentos, Dist. Los Campamentos (Plano 13448-000), **cañería de polietileno Ø 50 long. 45 ml.**
- C) Calle J. Hernández - Bº Virgen de la Carrodilla, Dist. La Central (Plano Nº 13449-000), **cañería de polietileno Ø 63 mm long. 205 ml y de Ø 50 long. 700 ml.**
- D) Calle Liniers s/Nº - Bº La Joya, Dist. Ciudad (Plano Nº 13579-000), **cañería de polietileno de Ø 63 mm long. 60 ml y de Ø 50 long. 380 ml.**
- E) Calle 25 de Mayo s/Nº, Dist. Ciudad (Plano Nº 13234-000), **cañería de polietileno de Ø 63 mm long. 50 ml y de Ø 50 long. 150 ml.**
- F) Calle Bouchardo s/Nº, Dist. Ciudad (Plano Nº 13234-000), **cañería de polietileno de Ø 63 m long. 100 ml**

Total, de cañería a construir 2.785 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO) metros lineales de polietileno.

Esta tubería se deberá instalar de acuerdo a normas de seguridad G.E.Nº 1-129, Distribuidora de gas Cuyana S.A. (ECOGAS)

En esta traza existen como obras complementarias de importancia como por ejemplo el cruce de Rutas y Canales de Riego que deben cumplir todos los condicionamientos técnicos correspondientes.

A la finalización de la obra, y previa a la certificación final, la empresa presentará por su cuenta y cargo los **PLANOS CONFORME A OBRA**, para su aprobación por la Dirección de Obras Privadas del Municipio.

Rivadavia, Mza, OCTUBRE 2024.