



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



MENDOZA

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA - EX-2025-03570146- -GDEMZA-DPV

OBRA: DOBLE VÍA DE ACCESO A RIVADAVIA – JUNIN - SAN MARTÍN
Tramo II-A: Progr. 4+000.00 – Progr. 6+748.26
Departamento: Junín
Provincia: Mendoza

A las empresas interesada en la Licitación Pública - EX-2025-03570146- -GDEMZA-DPV, correspondiente a la obra señalada en el epígrafe se informa:

Pregunta N° 1:

"En el pliego PCC Art. N°9 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION, en 1° promedio indica en letras 40% y en números 30%, como límite superior para desestimar propuestas."

Respuesta N° 1: Se confirma que es el 30 %, tal como lo reafirma la segunda parte del mismo artículo.

Pregunta N° 2:

"Para poder cotizar con mayor certeza el Ítem N°25 POZO DE AGUA A CEGAR sería importante poder saber: Diámetro de entubado, Profundidad de la perforación, Posee bomba instalada? (electrosumergible o de eje) y profundidad de instalación de la bomba. Vialidad o irrigación poseen un plan de cegado? Es decir el método que requieren.. si debe ser ascendente o puede cegarse por gravedad con material grueso granular. Y adicionalmente sería bueno saber: Profundidad de nivel estático".

Respuesta N° 2: La Dirección Provincial de Vialidad no tiene un plan de cegado. El resto de la información puede obtenerla de la División de Aguas Subterráneas de la Sub-Delegación de Aguas del Río Tunuyán Inferior del Departamento General de Irrigación sita en calles Alem e Italia – Rivadavia – Mendoza. El Jefe de la División es el Ing. Aldo Faggioli – 0263-444-3551. Toda tramitación sobre el particular deberá efectuarse ante el Departamento General de irrigación.

Pregunta N° 3:


"Del pliego EPTP Item N°26 ILUMINACION Y TRASLADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS

1- Quien es la prestadora del servicio eléctrico en la zona de la obra."

Respuesta N° 3-1: La prestadora es Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarroba Grande sita en calle 25 de Mayo N° 43 – San Martín – Mendoza (Telf: 0800-999-4295).

"2- El traslado de líneas de media y baja tensión solicitado en pliego, si se ha presentado anteproyecto a la distribuidora."

Respuesta N° 3-2: No se ha presentado ningún anteproyecto a la prestadora del servicio eléctrico en la zona de obra.


Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza

"3- Las subestaciones monoposte CN248 con potencia de 16KVA de donde se prevé su alimentación."

Respuesta N° 3-3: La información sobre el particular debe consultarla en la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarroba Grande.

Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza, 07 de julio de 2025


Ing. OSVALDO ROMAGNOLI
Administrador
Dirección Provincial de Vialidad
Mendoza