



**EPAS**

Ente Provincial del Agua  
y de Saneamiento

**ÁREA DE ASUNTOS TÉCNICOS, OBRAS Y PLANIFICACIÓN**

**DEPARTAMENTO DE OBRAS - INFORME TÉCNICO N° 030-20**

FECHA: 03 de julio de 2020

Expediente N°: PV-2020-01197123-GDEMZA-SAYOT

**SOLICITUD DE ELABORACION DE DICTAMEN SECTORIAL DE LA MANIFESTACION GENERAL DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONJUNTO TEMPLO Y EDIFICIOS ANEXOS DE LA IGLESIA DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS" ..**

De acuerdo a la información remitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial referente a la Manifestación General de Impacto Ambiental de referencia, se informa:

1. De acuerdo a lo informado en la Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto de referencia, el suministro de Agua Potable será prestado por el Operador AYSAM SA, por lo cual se deberá contar con la correspondiente Factibilidad actualizada del servicio mencionado emitida por el Operador.
2. Referente al consumo total diario indicado en el estudio ambiental de 24 m<sup>3</sup>/día de agua para consumo humano en la etapa de funcionamiento de emprendimiento, deberá ajustarse a las dotaciones reales per cápita para la totalidad de usuarios de los edificios.
3. Referente a la reserva diaria de agua potable de 40 m<sup>3</sup> se estima correcta.
4. Durante la etapa constructiva de la obra, se indica que los efluentes cloacales provenientes de los baños químicos serán retirados de la misma. Al respecto, los operadores y transportistas de dichos efluentes deberán estar autorizados por las correspondientes Autoridades de Aplicación.

Ing. José A. Flores

  
Ing. Daniel Bonilla  
AATO y P  
Ing. DANIEL BONILLA  
JEFE a/c.  
Área Asuntos Téc. Obras y Planificación  
EPAS