



**EPRE**  
Ente Provincial  
Regulador Eléctrico

San Martín 285 Ciudad | Mendoza |  
M5500AAC +54 261 4640839 | 148  
Opción 9 [gluna@epremendoza.gov.ar](mailto:gluna@epremendoza.gov.ar)  
[www.epremendoza.gov.ar](http://www.epremendoza.gov.ar)

Mendoza, 25 de Septiembre de 2023

**Unidad de Evaluaciones Ambientales**  
**Secretaría de Ambiente y**  
**Ordenamiento Territorial**  
**Constanza Yael Crescitelli Fliguer**  
**Boulogne Sur Mer 3200 - Ciudad**  
**S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D**

**Sírvase citar: Nota GTR N° 0536/23**


**Referencia:** EX-2023-02989271- -GDEMZA SAYOT en relación con el Estudio Ambiental del proyecto denominado **“MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”**, propuesto por DALVIAN S.A., a desarrollarse en el sector sur del B° Dalvian colindante con la costa del río seco Papagayos, Decima Sección – Residencial los Cerros, en el Departamento ciudad Mendoza.

De nuestra consideración:

Adjuntamos a la presente, para vuestro conocimiento y a los efectos que establece la Ley Provincial N° 5.961 y su Decreto Reglamentario N° 2.109/94, el Dictamen Sectorial de nuestra competencia, correspondiente al Proyecto de la referencia.

Se adjuntan (02) hojas:  
Memo AIE N° 0030/23

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.

  
Ing. RAUL E. FAURA  
Gerente Técnico  
de la Regulación  
EPRE



**Gobierno de la Provincia de Mendoza**  
República Argentina

**Nota**

**Número:**

Mendoza,

**Referencia:** EX-2023-02989271- -GDEMZA SAYOT “MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”,

**A:** Constanza Yael Crescitelli Fliguer (SAYOT), Soledad Barros (SAYOT),

**Con Copia A:** Walter Guido Marcianesi (EPRE#SSP), Raúl Ernesto Faura (EPRE#SSP),

---

**De mi mayor consideración:**

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2023.09.25 11:54:51 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2023.09.26 08:51:49 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2023.09.26 08:53:46 -03'00'

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA  
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica  
MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia,  
ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones,  
serialNumber=CUIT 30999130638  
Date: 2023.09.26 08:53:50 -03'00'

## Memo AIE - 030/23

**A:** GTR

**De:** AIE

**Objeto:** Elevar informe

**Fecha:** 25/09/2023

**Referencia:** EX-2023-02989271- -GDEMZA SAYOT en relación con el Estudio Ambiental del proyecto denominado **“MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”**, propuesto por DALVIAN S.A., a desarrollarse en el sector sur del B° Dalvian colindante con la costa del río seco Papagayos, Decima Sección – Residencial los Cerros, en el Departamento ciudad Mendoza.

### DICTAMEN SECTORIAL

El presente Dictamen Sectorial tiene por finalidad realizar un Informe de la Manifestación General de Impacto Ambiental del Proyecto denominado **“MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”**, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 5.961 y su Decreto Reglamentario N° 2.109/94, y que en materia eléctrica tiene incumbencia el Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Con relación a la solicitud de elaboración de dicho Dictamen Sectorial, de Manifestación General de Impacto Ambiental correspondiente a la obra de referencia, cabe informar lo siguiente:

La mencionada presentación sigue los lineamientos establecidos en el Decreto Reglamentario 2.109/94 de la Ley Provincial N° 5.961 ya que predice, identifica y describe aquellos efectos notables previsible que producirá, en el medio ambiente, la ejecución y operación de las instalaciones eléctricas en Media Tensión (13,2 kV), necesarias de realizar para poder cumplir con la solicitud de suministro de energía eléctrica que el proponente del proyecto DALVIAN S.A., le ha realizado a la Distribuidora EDEMSA, para el funcionamiento de las instalaciones eléctricas de fuerza motriz, iluminación, tomas, etc., destinados al MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS, el cual está ubicado en Ciudad, Provincia de Mendoza.

### RECOMENDACIONES

Del análisis de la Manifestación General de Impacto Ambiental del Proyecto denominado **“MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”**, se sugieren desde el punto de vista eléctrico ambiental, las siguientes recomendaciones:

- Durante el desarrollo del proyecto denominado **“MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS”**, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las siguientes Normativas Vigentes:



- Leyes N°6497, N°6498 complementarias y modificatorias.
- Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica y Normas de Calidad del Servicio Públicos y Sanciones.
- Resolución EPRE N° 087/99 “Procedimientos Ambientales para la Construcción de Instalaciones de Distribución y Transporte que utilicen Tensiones de 33kV o Superiores” en todo aquello que le sea de aplicación.-
- Resolución EPRE N° 553/03 “Modificación Resolución N° 87/99”.
- Ley Provincial N° 5518 “Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto” y su modificatoria Ley N° 6604.
- Resolución EPRE N° 011/99 “Reglamento de Servidumbres de Electroducto”.
- Especificación Técnica ET N° 90 (Ex EMSE) “Servidumbre de Electroductos”.
- Normas IRAM, VDE, IEC, DIN, ANSI, IEEE, NIME, ASTM y CIRSOC.
- Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).
- Todos los trabajos en la vía Pública deberán cumplimentar lo establecido en la Ley N° 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. N° 351/79, Dec. 911/96, Norma IRAM 10.005, Ley N° 24.557 de Riesgo del Trabajo, Procedimiento de Trabajos en la Vía Pública de la Distribuidora y las Ordenanzas Municipales correspondientes.

**NOTA:**

***En relación a la Resolución EPRE N° 087/99 y su modificatoria la Resolución N° 553/03, no se requiere la presentación de MGIA para Tensiones Inferiores a 33kV, igualmente en respuesta a vuestra solicitud, emitimos el presente Dictamen Sectorial del proyecto de la referencia.***

- Franja de Servidumbre: La Servidumbre Administrativa de Electroducto, estará sujeta en lo que respecta a su constitución y mantención a lo establecido por la Ley Provincial N° 5518 “Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto”. Las condiciones y dimensiones de la franja de servidumbre, serán definidas según las indicaciones de la “Especificación Técnica ET N° 90 (Ex EMSE) “Servidumbre de Electroductos”.
- Las construcciones y materiales a emplearse en las obras eléctricas, deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas establecidas por la normativa vigente y de aplicación en Redes Eléctricas de Baja y Media Tensión.
- Los conductores de las Líneas, a lo largo de toda la traza deberán respetar las distancias mínimas de seguridad establecidas según las normativas vigentes, y las referidas a la Franja de Servidumbre de Electroducto, como así también las disposiciones reglamentarias que regulan la construcción y los materiales a emplearse para este tipo de tendido eléctrico.



- El responsable del proyecto, y/o de la ejecución del mismo, deberá presentar a la Empresa Distribuidora antes de dar comienzo con los trabajos, toda la documentación técnica correspondiente donde deberá detallar dichos trabajos y la forma en que se realizarán, debidamente aprobados por EDEMSA.
- Se deberá identificar las interferencias que se puedan producir sobre las instalaciones subterráneas y aéreas, pertenecientes a empresas prestadoras de Servicios Públicos y/o Privados (electricidad, agua potable, cloacas, gas natural, teléfonos, fibra óptica, etc.). Para los casos mencionados se aplicarán las normativas de seguridad eléctrica e interferencias vigentes.
- Se deberá verificar que los valores de las mediciones de Puesta a Tierra en las nuevas instalaciones antes de su Puesta en Servicio, cumplan con lo establecido por normativa vigente.-
- Se deberá preservar durante la ejecución de las obras la seguridad pública, protegiendo las excavaciones mediante la colocación de tapas de madera, vallados firmes, cartelería, cintas de peligro, balizas, etc.-
- Todas las instalaciones que durante el transcurso de las obras deban tensionarse provisoriamente, deberán estar protegidas contra contactos accidentales (valladas de protección, aislaciones especiales, cartelería, puestas a tierra, dispositivos de protección personal, etc.).-
- En aquellos casos en que se deban reemplazar y/o reubicar instalaciones pertenecientes al servicio eléctrico de Distribución y éstas queden desafectadas y sin posibilidades de uso posterior, deberán ser consideradas como pasivo ambiental y gestionar la disposición de las mismas ante la Distribuidora de Energía según lo dispuesto en la normativa regulatoria vigente.-
- Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Gestión Ambiental, del Proyecto presentado.

#### **CONCLUSION:**

Del análisis de Manifestación General de Impacto Ambiental del proyecto denominado “**MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS**”, surge como conclusión que este Dictamen Sectorial pretende acompañar al mismo en la necesidad de su realización, visto los efectos positivos manifestados en el Dictamen Técnico.-

Por lo tanto se entiende que los impactos que se producirán como consecuencia del proyecto denominado “**MASTER PLAN DESARROLLO DÉCIMA SECCIÓN LOS CERROS**”, son a largo plazo positivos y que aquellos de signo negativo que se evidencian en la etapa de construcción, operación y mantenimiento, pueden atenuarse siguiendo las recomendaciones que se formulan.




Los correspondientes a este Ente, han sido identificados y valorados en este Dictamen Sectorial, formulándose así las recomendaciones del caso, las que se solicita se tengan presentes.

Mendoza, septiembre de 2023



Ing. WALTER MARCIANESI  
Jefe Area  
Infraestructura Eléctrica  
EPRE



Ing. BAUT E FAURA  
Gerente Técnico  
de la Regulación  
EPRE